

ZGNul. Szwoleżerów 5
00-464 Warszawa
tel. 022 33 66 120
022 33 66 155
fax. 022 841 47 35

NIP 107 000 12 93 Regon 012 547 634

Warszawa, dnia 25 marca 2010 r.

OM/I/13 /10

URZĄD m. st. WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Śródmieście

2010 -03- 26

L. dz.

Pan Zbigniew Puźniak
Naczelnik Wydziału
Obsługi Rady Dzielnicy
Urzędu Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

dot.: interpelacji Pana Krzysztofa R. Górskiego, Radnego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie użytkowania kuchenek elektrycznych przez mieszkańców budynków przy ul. 29 Listopada 10 A, 12 i 14 w Warszawie

W odpowiedzi na interpelację Pana Krzysztofa R. Górskiego, Radnego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Informuję, że używanie kuchenek elektrycznych w budynkach przy ul. 29 Listopada 10 A, 12 i 14 nie stanowi zagrożenia i jest bezpieczne. W ocenie inspektorów, posiadających stosowne uprawnienia, Instalacja elektryczna jest wystarczająca do użytkowania kuchenek elektrycznych 2-płytowych. Instalacja została wymieniona w roku 2003.

W budynku przy ul. ul. 29 Listopada 12 – od początku roku doszło do dwóch pożarów. Ich przyczyną nie były jednak kuchenki elektryczne.

Pierwszy przypadek pożaru w tym roku miał miejsce w lutym i spowodowany był kradzieżą prądu przez jednego z mieszkańców.

W dniu 08.02.2010 r. Administracja Domów Komunalnych nr 16 dokonała w przeglądu WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) w przedmiotowym budynku. Stwierdzono nieprawidłowe podłączenie przewodu do wyłącznika nadprądowego w jednym z lokali. Przewód został odłączony. Jednak w dniu 10.02.2010 r. stwierdzono, że wyłącznik powtórnie został wykorzystany do zasilania lokalu, pomimo, że tablica licznikowa nie była wyposażona w urządzenie pomiarowe zużycia energii elektrycznej.

Warto podkreślić, że zagrożenie życia i mienia mieszkańców spowodowane było świadomym, nielegalnym działaniem jednego

z mieszkańców, a nie brakiem działania ze strony ZGN Śródmieście. Konserwator instalacji elektrycznej został zobowiązany do powtórnego zabezpieczenia wszystkich WLZ w budynkach, w celu zapobieżenia takim sytuacjom w przyszłości.

Do kolejnego pożaru doszło w nocy z 7 na 8 marca. W lokalu, w którym pojawił się ogień nie było prądu ponieważ Zakład Energetyczny odłączył jego dopływ z powodu zaległości w regulowaniu opłat za energię elektryczną przez mieszkańca. Wynika z tego jasno, że przyczyną zdarzenia nie mogła być kuchenka elektryczna. Ogień zaprószono od świeczki.

Należy zauważyć, że od roku 2008 Straż Pożarna interweniowała 11 razy w zdarzeniach, które dotyczyły budynków przy ul. 29 Listopada 10A, 12, 14 z powodu wzniesienia pożarów w piwnicach i na klatkach schodowych. W tym okresie w budynkach nie stosowano kuchenek elektrycznych i to nie one były przyczyną zaprószenia ognia.

Obecnie została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, w której przewiduje się dostosowanie Instalacji elektrycznej do warunków użytkowania wygodniejszych kuchenek 4-płytowych.

P.O. DYREKTORA

Małgorzata Mazur